

令和5年度宮代町水質検査結果

項目 (単位)			基準値	第2浄水場系末端											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基3	が'dium及び その化合物	(mg/L)	0.003 以下	-	-	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	-	-	
基4	水銀及び その化合物	(mg/L)	0.0005 以下	-	-	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	-	-	
基5	セレン及び その化合物	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	
基6	鉛及び その化合物	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	
基7	ヒ素及び その化合物	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	
基8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	-	-	-	
基9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下	-	-	-	-	-	< 0.004	-	-	-	-	-	
基10	シアン化物イオン 及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	< 0.001	
基11	硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下	-	-	1.3	-	-	1.1	-	-	1.3	-	1.7	
基12	フッ素及び その化合物	(mg/L)	0.8 以下	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	
基13	ホウ素及び その化合物	(mg/L)	1.0 以下	-	-	-	-	-	< 0.10	-	-	-	-	-	
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	-	-	
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.04 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	
基21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	-	-	0.10	-	-	0.11	-	-	0.07	-	< 0.06	
基22	クロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	< 0.002	
基23	クロホルム	(mg/L)	0.06 以下	-	-	0.019	-	-	0.022	-	-	0.011	-	0.010	
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	0.009	-	-	0.005	-	0.005	
基25	ジ'ブロモクロメタン	(mg/L)	0.1 以下	-	-	0.014	-	-	0.018	-	-	0.017	-	0.012	
基26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	< 0.001	
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	-	-	0.053	-	-	0.066	-	-	0.048	-	0.038	
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	-	-	0.010	-	-	0.007	-	-	0.005	-	0.007	
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03 以下	-	-	0.016	-	-	0.022	-	-	0.015	-	0.013	
基30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	0.005	-	0.003	
基31	ホルムアルデ'ヒド'	(mg/L)	0.08 以下	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	< 0.008	
基32	亜鉛及び その化合物	(mg/L)	1.0 以下	-	-	-	-	-	< 0.01	-	-	-	-	-	
基33	アルミニウム及び その化合物	(mg/L)	0.2 以下	-	-	-	-	-	< 0.02	-	-	-	-	-	
基34	鉄及び その化合物	(mg/L)	0.3 以下	-	-	-	-	-	< 0.03	-	-	-	-	-	
基35	銅及び その化合物	(mg/L)	1.0 以下	-	-	-	-	-	< 0.01	-	-	-	-	-	
基36	ナトリウム及び その化合物	(mg/L)	200 以下	-	-	-	-	-	19.7	-	-	-	-	-	
基37	マンガ'ン及び その化合物	(mg/L)	0.05 以下	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	
基38	塩化物イオン	(mg/L)	200 以下	34.1	32.2	32.7	31.8	31.2	29.7	40.1	37.2	40.5	30.8	39.3	
基39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	300 以下	-	-	67.8	-	-	80.2	-	-	77.3	-	82.0	
基40	蒸発残留物	(mg/L)	500 以下	-	-	179	-	-	182	-	-	194	-	199	
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2 以下	-	-	-	-	-	< 0.02	-	-	-	-	-	
基42	ジェオ'スミン	(mg/L)	0.00001 以下	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	-	-	-	-	-	
基43	2-メチルイソホルネオール	(mg/L)	0.00001 以下	-	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	-	-	-	-	-	
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	
基45	フェノール類	(mg/L)	0.005 以下	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	
基46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	(mg/L)	3 以下	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	
基47	pH値		5.8以上 8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	色度	(度)	5 以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
基51	濁度	(度)	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

令和5年度宮代町水質検査結果

項目 (単位)			基準値	宮東配水場系末端											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	(個/mL)	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	が'dium及び その化合物	(mg/L)	0.003 以下	-	-	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	-	-	-
基4	水銀及び その化合物	(mg/L)	0.0005 以下	-	-	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	-	-	-
基5	セレン及び その化合物	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-
基6	鉛及び その化合物	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-
基7	ヒ素及び その化合物	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-
基8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	-	-	-	-
基9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04 以下	-	-	-	-	-	< 0.004	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン 及び塩化シアン	(mg/L)	0.01 以下	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001
基11	硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	(mg/L)	10 以下	-	-	1.8	-	-	1.3	-	-	1.7	-	-	2.2
基12	フッ素及び その化合物	(mg/L)	0.8 以下	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及び その化合物	(mg/L)	1.0 以下	-	-	-	-	-	< 0.10	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	0.04 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-
基21	塩素酸	(mg/L)	0.6 以下	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06	-	-	< 0.06
基22	クロ酢酸	(mg/L)	0.02 以下	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002
基23	クロホルム	(mg/L)	0.06 以下	-	-	0.018	-	-	0.019	-	-	0.007	-	-	0.007
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	0.010	-	-	0.005	-	-	0.005
基25	ジブ'ロメクロメタン	(mg/L)	0.1 以下	-	-	0.005	-	-	0.009	-	-	0.006	-	-	0.006
基26	臭素酸	(mg/L)	0.01 以下	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1 以下	-	-	0.035	-	-	0.043	-	-	0.022	-	-	0.022
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03 以下	-	-	0.011	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	0.006
基29	ブ'ロメジクロメタン	(mg/L)	0.03 以下	-	-	0.012	-	-	0.015	-	-	0.009	-	-	0.009
基30	ブ'ロモホルム	(mg/L)	0.09 以下	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001	-	-	< 0.001
基31	ホルムアルデ'ヒド'	(mg/L)	0.08 以下	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008	-	-	< 0.008
基32	亜鉛及び その化合物	(mg/L)	1.0 以下	-	-	-	-	-	< 0.01	-	-	-	-	-	-
基33	アルミニウム及び その化合物	(mg/L)	0.2 以下	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
基34	鉄及び その化合物	(mg/L)	0.3 以下	-	-	-	-	-	< 0.03	-	-	-	-	-	-

令和5年度宮代町水質検査結果

項目	(単位)	基準値	第2浄水場 ろ過機					
			5月	6月	7月	8月	9月	10月
基1	一般細菌 (個/mL)	100 以下	-	-	-	-	-	-
基2	大腸菌	不検出	-	-	-	-	-	-
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下	-	-	-	-	-	-
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	-
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	-
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	-
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	-
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	-
基20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	-
基21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	0.26	0.32	0.31	0.34	0.40	0.39
基22	クロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	-
基23	クロホルム (mg/L)	0.06 以下	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	-	-	-	-	-	-
基25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	-	-	-	-	-	-
基29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	-	-	-	-	-	-
基30	ブromホルム (mg/L)	0.09 以下	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	-	-	-	-	-	-
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下	-	-	-	-	-	-
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下	-	-	-	-	-	-
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	-	-	-	-	-	-
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下	-	-	-	-	-	-
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下	-	-	-	-	-	-
基38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	-	-	-	-	-	-
基39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300 以下	-	-	-	-	-	-
基40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	-	-	-	-	-	-
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下	-	-	-	-	-	-
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソホルネオール (mg/L)	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下	-	-	-	-	-	-
基45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下	-	-	-	-	-	-
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3 以下	-	-	-	-	-	-
基47	pH値	5.8以上 8.6以下	-	-	-	-	-	-
基48	味	異常でないこと	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-	-
基50	色度 (度)	5 以下	-	-	-	-	-	-
基51	濁度 (度)	2 以下	-	-	-	-	-	-

令和5年度宮代町水質検査結果

項目 (単位)			7号井戸				8号井戸				9号井戸			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
基1	一般細菌	(個/mL)	-	-	550	-	-	-	110	-	-	-	0	-
基2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及び その化合物	(mg/L)	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	-	-	-	< 0.0003	-
基4	水銀及び その化合物	(mg/L)	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	-	-	-	< 0.00005	-
基5	セレン及び その化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-
基6	鉛及び その化合物	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-
基7	ヒ素及び その化合物	(mg/L)	-	-	0.003	-	-	-	0.004	-	-	-	< 0.001	-
基8	六価クロム化合物	(mg/L)	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	-
基9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	< 0.004	-	-	-	< 0.004	-	-	-	< 0.004	-
基10	シアン化物イオン 及び塩化シアン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-
基11	硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	(mg/L)	-	-	< 0.1	-	-	-	< 0.1	-	-	-	< 0.1	-
基12	フッ素及び その化合物	(mg/L)	-	-	0.09	-	-	-	0.11	-	-	-	< 0.08	-
基13	ホウ素及び その化合物	(mg/L)	-	-	< 0.10	-	-	-	< 0.10	-	-	-	< 0.10	-
基14	四塩化炭素	(mg/L)	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	< 0.0002	-
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	-	-	< 0.005	-	-	-	< 0.005	-	-	-	< 0.005	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロ エチレン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-
基20	ベンゼン	(mg/L)	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-	-	-	< 0.001	-
基32	亜鉛及び その化合物	(mg/L)	-	-	0.01	-	-	-	< 0.01	-	-	-	< 0.01	-
基33	アルミニウム及び その化合物	(mg/L)	-	-	< 0.02	-	-	-	< 0.02	-	-	-	< 0.02	-
基34	鉄及び その化合物	(mg/L)	-	-	0.57	-	-	-	0.34	-	-	-	0.16	-
基35	銅及び その化合物	(mg/L)	-	-	< 0.01	-	-	-	< 0.01	-	-	-	< 0.01	-
基36	ナトリウム及び その化合物	(mg/L)	-	-	34.2	-	-	-	31.2	-	-	-	51.3	-
基37	マンガン及び その化合物	(mg/L)	-	-	0.19	-	-	-	0.14	-	-	-	0.22	-
基38	塩化物イオン	(mg/L)	-	-	52.0	-	-	-	21.4	-	-	-	106	-
基39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	-	-	133	-	-	-	66.0	-	-	-	119	-
基40	蒸発残留物	(mg/L)	-	-	275	-	-	-	203	-	-	-	352	-
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	< 0.02	-	-	-	< 0.02	-	-	-	< 0.02	-
基42	ジェオスミン	(mg/L)	-	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-
基43	2-メチルイソホルネオール	(mg/L)	-	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-	-	-	< 0.000001	-
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	-	-	< 0.005	-	-	-	< 0.005	-	-	-	< 0.005	-
基45	フェノール類	(mg/L)	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	< 0.0005	-
基46	有機物(全有機炭素 (TOC)の量)	(mg/L)	-	-	1.8	-	-	-	1.5	-	-	-	0.8	-
基47	pH値		-	-	7.6	-	-	-	7.7	-	-	-	7.8	-
基49	臭気		-	-	硫化水素臭	-	-	-	硫化水素臭	-	-	-	硫化水素臭	-
基50	色度	(度)	-	-	10	-	-	-	9	-	-	-	4	-
基51	濁度	(度)	-	-	0.8	-	-	-	< 0.1	-	-	-	< 0.1	-
	アンモニア態窒素	(mg/L)	-	-	2.2	-	-	-	1.5	-	-	-	0.6	-
	嫌気性芽胞菌	(個/100mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和5年度宮代町水質検査結果

項目 (単位)		目標値	第2浄水場系及び宮東配水場系末端	第2浄水場系末端			宮東配水場系末端	8号井戸	
			9月	7月	9月	1月	9月	7月	1月
目1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.02 以下	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.002 以下(暫定)	< 0.0001	-	< 0.0001	-	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
目3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.02 以下	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004 以下	< 0.0004	-	< 0.0004	-	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
目8	トルエン (mg/L)	0.4 以下	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.08 以下	< 0.005	-	< 0.005	-	< 0.005	< 0.005	< 0.005
目13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01 以下(暫定)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	-	-
目14	抱水クロラール (mg/L)	0.02 以下(暫定)	0.006	0.004	0.006	0.002	0.005	-	-
目16	残留塩素 (mg/L)	1 以下	0.6	-	0.5	-	0.6	-	-
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	10～100	77.0	-	80.2	-	75.3	-	-
目18	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	-	-
目19	遊離炭酸 (mg/L)	20 以下	4.0	-	3.7	-	3.5	-	-
目20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3 以下	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目21	メチルtertブチルエーテル(MTBE) (mg/L)	0.02 以下	< 0.002	-	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3 以下	1.1	-	1.1	-	1.2	-	-
目23	臭気強度(TON)	3 以下	< 1	-	< 1	-	< 1	-	-
目24	蒸発残留物 (mg/L)	30～200	170	-	182	-	166	-	-
目25	濁度 (度)	1 以下	< 0.1	-	< 0.1	-	< 0.1	-	-
目26	pH値	7.5程度	7.4	-	7.5	-	7.4	-	-
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける	-1.1	-	-0.9	-	-1.1	-	-
目28	従属栄養細菌 (個/mL)	2000 以下(暫定)	0	-	2	-	0	-	-
目29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1 以下	< 0.001	-	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.1 以下	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-
目31	PFOS及びPFOA (mg/L)	2物質の量の和として 0.00005 以下	< 0.000005	-	< 0.000005	-	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005

令和5年度宮代町水質検査結果

項目	(単位)	目標値	第2浄水場系及び宮東配水場系末端	第2浄水場系末端	8号井戸
			9月	9月	7月
対001	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L) 0.05 以下	-	-	< 0.0005
対003	2,4-D(2,4-PA)	(mg/L) 0.02 以下	-	-	< 0.0002
対004	EPN	(mg/L) 0.004 以下	-	-	< 0.00004
対008	アトラジン	(mg/L) 0.01 以下	-	-	< 0.0001
対011	アラクロール	(mg/L) 0.03 以下	-	-	< 0.0003
対012	イソキサチオン	(mg/L) 0.005 以下	-	-	< 0.00005
対015	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L) 0.3 以下	< 0.003	< 0.003	-
対020	エスプロカルブ	(mg/L) 0.03 以下	-	-	< 0.0003
対021	エトフェンブロックス	(mg/L) 0.08 以下	< 0.0008	< 0.0008	-
対024	オキシシン銅(有機銅)	(mg/L) 0.03 以下	-	-	< 0.0003
対027	カフェンストロール	(mg/L) 0.008 以下	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
対030	カルボフラン	(mg/L) 0.0003 以下	-	-	< 0.000003
対034	グリホサート	(mg/L) 2 以下	< 0.02	< 0.02	-
対038	クロルピリホス	(mg/L) 0.003 以下	-	-	< 0.00003
対039	クロロタロニル(TPN)	(mg/L) 0.05 以下	-	-	< 0.0005
対042	ジウロン(DCMU)	(mg/L) 0.02 以下	-	-	< 0.0002
対043	ジクロベニル(DBN)	(mg/L) 0.03 以下	-	-	< 0.0003
対045	ジクワット	(mg/L) 0.005 以下	< 0.0001	< 0.0001	-
対046	ジスルホトン	(mg/L) 0.004 以下	-	-	< 0.00004
対050	シマジン(CAT)	(mg/L) 0.003 以下	-	-	< 0.00003
対053	シメトリン	(mg/L) 0.03 以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
対054	ダイアジノン	(mg/L) 0.003 以下	-	-	< 0.00003
対058	チウラム	(mg/L) 0.02 以下	-	-	< 0.0002
対060	チオベンカルブ	(mg/L) 0.02 以下	-	-	< 0.0002
対064	トリクロピル	(mg/L) 0.006 以下	-	-	< 0.00006
対065	トリクロロホン(DEP)	(mg/L) 0.005 以下	-	-	< 0.0005
対067	トリフルラリン	(mg/L) 0.06 以下	-	-	< 0.0006
対077	フィブロニル	(mg/L) 0.0005以下	-	-	< 0.000005
対077	フェントロチオン(MEP)	(mg/L) 0.01 以下	-	-	< 0.0001
対079	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L) 0.03 以下	-	-	< 0.0003
対081	フェンチオン	(mg/L) 0.006 以下	-	-	< 0.00006
対082	フェントエート	(mg/L) 0.007 以下	-	-	< 0.00007
対086	ブタミホス	(mg/L) 0.02 以下	-	-	< 0.0002
対089	ブレチラクロール	(mg/L) 0.05 以下	-	-	< 0.0005
対094	プロベナゾール	(mg/L) 0.03 以下	-	-	< 0.0003
対095	ブロモブチド	(mg/L) 0.1 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
対096	ベノミル	(mg/L) 0.02 以下	-	-	< 0.0002
対100	ペンタゾン	(mg/L) 0.2 以下	< 0.002	< 0.002	-
対102	ベンフラカルブ	(mg/L) 0.02 以下	< 0.0002	< 0.0002	-
対107	メコプロップ(MCPP)	(mg/L) 0.05 以下	-	-	< 0.0005
対108	メソミル	(mg/L) 0.03 以下	-	-	< 0.0003
対109	メタラキシル	(mg/L) 0.06 以下	< 0.002	< 0.002	-
対110	メチダチオン(DMTP)	(mg/L) 0.004 以下	-	-	< 0.00004
対113	メフェナセット	(mg/L) 0.02 以下	-	-	< 0.0002
対115	モリネート	(mg/L) 0.005 以下	-	-	< 0.00005

令和5年度宮代町水質検査結果

宮代町

項目 (単位)		目標値	第2浄水場
			7月
検17	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1 以下(暫定)	0.061

宮代-浄-1	学園台おおぎり公園内給水栓	第2浄水場系及び宮東配水場系末端
宮代-浄-2	桃山台中央公園	第2浄水場系
宮代-浄-5	古利根川児童公園	宮東配水場系

宮代-浄-4 第二浄水場(ろ過機)