

平成23年3月11日に発生した東北地方・太平洋沖地震（東日本大震災）は、宮代町で震度6弱を観測しブロック塀の倒壊がありました。




【 町内のブロック塀パトロールを実施 】 町民生活課、まちづくり建設課

- 高く積まれたブロック塀
- 劣化して亀裂などが入ったブロック塀



【 宮代町全図 】



【 笠原小学校 ① 】 教育推進課

施行前 : ブロック塀が1.2mを超える。
施行後 : 控え壁を設置して強度を高める。



【 宮前児童公園 ③ 】 まちづくり建設課

施行前 : 門柱が1.2mを超える。
施行後 : 超えている部分を撤去して高さを1.2mにしました



【 須賀小学校 ② 】 教育推進課

施行前 : 塀の一部が1.2mを超える。
施行後 : 超えている部分を撤去してフェンスにする。



【 身代児童公園 ④ 】 まちづくり建設課

施行前 : 門柱が1.2mを超える。
施行後 : 超えている部分を撤去して高さを1.2mにしました。

